



- Le apparecchiature elettriche non sono in rischio
- La posizione delle apparecchiature e' indicativa circa l'edificata in corso d'opera in accordo con la DL e la proprietà.
- Condizioni ambientali di riferimento:
 - temperatura massima +40°C
 - temperatura minima -5°C
 - umidità relativa max 85%
- I pozzi di inallaggio e drenaggio dovranno essere a chiusura in zona di tipo costante.
- Tutti i pozzi di inallaggio dovranno essere del tipo senza fondo e collegati ad uno strato di almeno 200mm di ghiaia per favorire il drenaggio dell'acqua.
- Per i pozzi di inallaggio dovranno essere, durante l'esecuzione degli scavi, alle linee elettriche e telefoniche esistenti, anche alle tubazioni idrauliche esistenti, trasfiniti interrate neramente.
- Ogni polo dovrà essere dotato di monometra completa di scaricatore di sovrappressioni in classe 1
- [per i particolari vedere il capitolo di montaggio]

ACQ:125