COMUNE DI CASCINA

Provincia di Pisa

Piano di lottizzazione di iniziativa privata con contestuale variante al R.U. per Insediamenti Produttivi (P.R.38.2) PIP Cascina Est, comp.2 via del Fosso Vecchio UTOE 38- Cascina

Proprietà

Forte s.r.l.
Comune di Cascina

Studio Arch. Marco Malloggi - Ing. Giorgio Grazian

PARERE ENTI

TELECOM ITALIA
Access Operations Line Toscana Ovest - Creation
Via S.S. Brennero Km4, Loc. La Figuretta 56123 Pisa

N° Prot. *0704874*
24 Agosto 2017

Spettabile
Studio Arch. Marco Malloggi – Ing.Giorgio Grazian
Via del Volontariato, 4
56021 CASCINA (PI)

Oggetto: Richiesta di nulla osta opere per l'allacciamento alla rete Telefonica, nel Comune di Cascina, PIP Cascina EST, via del Fosso Vecchio.

In riferimento alla Vs richiesta in oggetto, consideriamo le variazioni riscontrate, rispetto al progetto di Giugno 2016 (PNL059177), non significative e coerenti con le indicazioni da noi fornite.
Esprimiamo parere favorevole all'attuazione del progetto.

Per ulteriori chiarimenti tecnici vi preghiamo di contattarci ai seguenti recapiti:

Responsabile Progettazione Telecom Italia	Antonio Pazzaglia - tel: 3357510136
Progettista Telecom Italia	Ceccarelli Mario Tel :3357286110 mail :mario1.ceccarelli@telecomitalia.it
Indirizzo per comunicazioni tecniche	PEC: ado_tosn@pec.telecomitalia.it

RingraziandoVi per la collaborazione, l'occasione è gradita per porgere distinti saluti

Telecom Italia S.p.A
Responsabile AOL TO OVEST CREATION
Antonio Pazzaglia

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.21 del d.lgs. 82/2005. La riproduzione dello stesso su supporto analogico è effettuata da Telecom Italia S.p.A. e costituisce una copia integra e fedele dell'originale informatico disponibile a richiesta presso il settore emittente.

ACQUE
ACQUE SpA | Servizi Idrici

Acque SpA

Sede Legale
Via Garigliano 1, 50053 Empoli (FI)

Sede Amministrativa
Via Bellatalla 1, 56121, Ospedaletto, Pisa
tel 050 843111, fax 050 843260
www.acque.net
info@acque.net, info@pec.acque.net

GESTIONE OPERATIVA
Resp.le di COMMESSA P.E. Alberto Alderigi

Spett.le **Studio Ass. arch. Malloggi – ing. Grazian**
Via del Volontariato, n°4
56021 – Cascina (PI)

p. c. **Spett.le** **Comune di Cascina**
Corso Matteotti, 90
56021 – Cascina (PI)

alla c. a. Ufficio Tecnico

Oggetto : **parere preventivo di fattibilità relativamente al Servizio Idrico Integrato (SII) proposta progettuale PIP Cascina Est – Comparto 2 UTOE38 – Cascina – Area di trasformazione PR38.2 (propr. Forte srl ed altri).**

Vista la vs. richiesta del 23.5.2017 prot. 61891e prot. 61889 relativa alle potenzialità esistenti del SII nella zona dell'intervento, in qualità di ente gestore del ciclo integrato delle acque; Acque s.p.a., sentito il parere del settore esercizio, avendo valutato e considerato lo stato attuale della rete, comunica quanto segue:

- il comparto oggetto della richiesta si va a inserire, ed è conseguente, ad un precedente intervento PIP gestito direttamente dal Comune di Cascina che ad oggi risulta incompleto, non ancora collaudato e preso in carico da Acque spa, pertanto con il presente si esprime un parere di fattibilità riferito esclusivamente ad opere interne al PIP Cascina Est Comparto 2.

In considerazione di quanto sopra, Acque spa esprime **parere preventivo di fattibilità favorevole** alla proposta progettuale in oggetto, **a condizione** che:

PER IL SERVIZIO ACQUEDOTTO

1. premesso che il presente parere si riferisce a opere specifiche previste all'esterno del comparto in oggetto che, in caso contrario ad oggi, risulterebbero essere realizzabili ma assolutamente non attivabili, in quanto non possono essere collegate alla rete esistente, a condizione che siano ultimate, collaudate e prese in carico gli interventi previsti nel PIP Cascina Est Comparto 1;

GO/al-AL

RINA BEST PLUS
TOP UTILITY Vincitore III Edizione

Capitale Sociale €9.953.116 - C.C.I.A.A. Reg. Imprese Firenze n. 05175700482 - Codice Fiscale e Partita IVA 05175700482
Mod carta int best four - rev. 5 25.2.2015

ACQUE
ACQUE SpA | Servizi Idrici

GESTIONE OPERATIVA
Resp.le di COMMESSA P.E. Alberto Alderigi

Acque SpA

Sede Legale
Via Garigliano 1, 50053 Empoli (FI)

Sede Amministrativa
Via Bellatalla 1, 56121, Ospedaletto, Pisa
tel 050 843111, fax 050 843260
www.acque.net
info@acque.net, info@pec.acque.net

2. premesso quanto sopra la rete idrica potrà essere collegata alla rete esistente sui Via Campania\Via Palermo, i punti precisi di collegamento dovranno essere individuati in fase di progettazione esecutiva;

3. la tubazione di estensione dovrà essere in GS DN100;

4. alle estremità e comunque sui nodi della tubazione dovranno essere realizzati idonei pozzetti di manovra con le relative saracinesche per la manutenzione della rete;

5. il vano contatori sarà da collocare (esternamente non è prevista la collocazione su pozzetti interrati) sul confine fra la proprietà pubblica e la proprietà privata con l'apertura dello sportello verso la proprietà pubblica; le misure saranno fornite all'atto pratico dai tecnici di questa società;

NOTE:

- il regolamento vigente non contempla l'utilizzo dell'acqua potabile ad uso antincendio e\o irrigazione, pertanto non potranno essere concessi allacciamenti con questa tipologia di contratto.

Come da regolamento vigente, tutti gli oneri per l'esecuzione dell'estensione della rete acquedotto, sono posti interamente a carico del richiedente, previa ottenimento del nulla osta definitivo per il quale la s.v. dovrà trasmettere un progetto esecutivo a firma di un tecnico abilitato comprendente i seguenti elaborati (3 copie cartacee):

- corografia in scala 1:5000 o 1:10.000 dove viene evidenziata l'area oggetto dell'intervento;
- estratto di PRG dove si evidenziano le aree già urbanizzate e quelle da urbanizzare completo di legenda;
- planimetria di progetto in scala 1:500 dell'area oggetto dell'intervento contenente le seguenti indicazioni in cartaceo e su supporto informatico (formato dwg):

a) perimetro dei fabbricati oggetto dell'intervento;
b) quote altimetriche s.l.m. sia al suolo che sottogronda;
c) distinzione di aree pubbliche e private;
d) indicazione dell'ubicazione della condotta idrica;
e) ubicazione dei vani contatori (indicando il numero dei contatori che conterranno) e\o dei pozzetti sifonati (da posizionare sul confine tra propr. Pubblica e privata);
f) ubicazione di eventuali idranti e\o fontanelle pubbliche espressamente richieste dalla Amm. Comunale nel rispetto dell'art. 30-31 del Regolamento del servizio acquedotto;
g) relazione tecnica contenente le indicazioni relative alle quote altimetriche della zona, la destinazione d'uso dei fabbricati, numero delle utenze previste ad uso civile, numero

GO/al-AL

RINA BEST PLUS
TOP UTILITY Vincitore III Edizione

Capitale Sociale €9.953.116 - C.C.I.A.A. Reg. Imprese Firenze n. 05175700482 - Codice Fiscale e Partita IVA 05175700482
Mod carta int best four - rev. 5 25.2.2015

ACQUE
ACQUE SpA | Servizi Idrici

Acque SpA

Sede Legale
Via Garigliano 1, 50053 Empoli (FI)

Sede Amministrativa
Via Bellatalla 1, 56121, Ospedaletto, Pisa
tel 050 843111, fax 050 843260
www.acque.net
info@acque.net, info@pec.acque.net

GESTIONE OPERATIVA
Resp.le di COMMESSA P.E. Alberto Alderigi

delle utenze previste ad uso industriale, stima dei fabbisogni idrici, specifiche sulla tipologia delle strade di nuova lottizzazione ed esistenti limitrofe all'area in oggetto.

Considerato che la zona è strutturalmente sensibile alle perdite di carico idraulico, vista la tipologia delle future utenze, è necessario dotare le nuove utenze di impianto autonomo con serbatoio di accumulo (a gestione privata) tipo autoclave per regolare le pressioni e le portate.

PER IL SERVIZIO FOGNATURA NERA\DEPURAZIONE

Come per il servizio acquedotto, il presente parere si riferisce alle opere specifiche previste dal comparto in oggetto che, ad oggi, potrebbero essere realizzate ma assolutamente non attivate, in quanto non possono essere collegate alla rete esistente, a meno di interventi strutturali preventivamente realizzati fuori comparto.

Su Via Palermo\Via Campania è presente un collettore fognario di tipo misto che recapita i propri reflui al depuratore centralizzato di San Prospero, il quale ha attualmente raggiunto la massima capacità e non consente ulteriori incrementi di afflusso di reflui (vedi determina dell'amministrazione Provinciale n. 4710 del 4.11.2011).

All'interno del comparto dovrà comunque essere costruita la fognatura nera separata, che sarà lasciata in predisposizione ed inattiva fino alla risoluzione delle problematiche sopra esposte.

Considerato quanto sopra, viste le problematiche presenti, nel periodo transitorio, la struttura dovrà dotarsi di un **impianto di depurazione** di realizzazione e gestione esclusivamente privata, idoneo a scaricare in corpi idrici superficiali, o in altro corpo recettore, la cui autorizzazione sarà rilasciata direttamente dall'Ente competente.

Come da regolamento vigente, tutti gli oneri per l'esecuzione dell'estensione della rete fognaria, sono posti interamente a carico del richiedente, previa ottenimento del nulla osta definitivo per il quale la s.v. dovrà trasmettere un progetto esecutivo a firma di un tecnico abilitato comprendente i seguenti elaborati (3 copie cartacee):

- **Estratto di mappa o di PRG** in scala opportuna dove si evidenzia l'ubicazione della zona d'intervento;
- **Schema di smaltimento liquami** in scala 1:200/1:500 dove si evidenzia la rete fognaria in progetto con le caratteristiche tecniche e le modalità di collegamento alla rete fognaria pubblica esistente, il limite tra proprietà Pubblica/Privata (tre copie);
- **Profilo longitudinale quotato** in scala opportuna, dove si evidenzia la quota di scorrimento, il dislivello dalla sovrastruttura stradale e le distanze di ogni pozzetto di ispezione, i quali dovranno essere numerati e rintracciabili facilmente nello schema di smaltimento liquami (tre copie);
- **Relazione tecnica** descrittiva dell'intervento;

GO/al-AL

RINA BEST PLUS
TOP UTILITY Vincitore III Edizione

Capitale Sociale €9.953.116 - C.C.I.A.A. Reg. Imprese Firenze n. 05175700482 - Codice Fiscale e Partita IVA 05175700482
Mod carta int best four - rev. 5 25.2.2015

ACQUE
ACQUE SpA | Servizi Idrici

Acque SpA

Sede Legale
Via Garigliano 1, 50053 Empoli (FI)

Sede Amministrativa
Via Bellatalla 1, 56121, Ospedaletto, Pisa
tel 050 843111, fax 050 843260
www.acque.net
info@acque.net, info@pec.acque.net

GESTIONE OPERATIVA
Resp.le di COMMESSA P.E. Alberto Alderigi

Prescrizioni di massima da osservare:

- per la realizzazione delle **condotte a gravità** dovranno essere progettate tubazioni in PVC rigido con giunto ed anello di tenuta di materiale elastomerico per fognature e scarichi non in pressione, conformi alla norma UNI EN 1401-1- SN8- ed i diametri non dovranno essere inferiori a mm. 200 per le canalizzazioni stradali e mm 160 per le predisposizioni degli allacciamenti di utenza. La dove il riempimento sovrastante il cervello della tubazione risulta inferiore a cm 60, dovrà essere prevista adeguata protezione meccanica;

- i singoli lotti si potranno allacciare direttamente alla fognatura nera; al limite tra la proprietà pubblica e quella privata dovrà essere previsto un **pozzetto di ispezione sifonato, tipo Firenze**, per la manutenzione periodica dell'allacciamento;

- la pendenza minima delle condotte stradali non dovrà essere inferiore al 3‰, e la massima non superiore al 2%. Laddove l'andamento stradale dovesse presentare maggiori pendenze si dovrà rispettare quanto sopra inserendo idonei pozzetti di salto;

- **i pozzetti di ispezione**, la cui luce libera interna dovrà essere non inferiore a cm 80, dovranno avere caratteristiche di tenuta sia per le acque transitanti che nei confronti delle acque di falda presenti nel terreno, dovranno avere il fondo complanare al piano di scorrimento della condotta e pendenze di fondo tali da impedire la sosta negli stessi da parte dei liquami transitanti e dovranno essere previsti lungo i vari tratti fognari ad interasse indicativamente di circa 40/50 ml oltre che in ogni punto di variazione planimetrica od altimetrica dell'andamento delle condotte;

- per **i chiusini dei pozzetti di ispezione** e di allaccio dovrà essere previsto l'uso di ghisa di tipo sferoidale classe D400 carrabile circolare con chiusura a scatto e passo d'uomo di mm 600, alla luce della miglior conservazione, maggior resistenza specifica e facilità di movimento in fase di gestione del sistema, e sopra dovranno riportare la dicitura "FOGNATURA";

- la predisposizione delle derivazioni, nei tratti di area pubblica, per gli allacciamenti delle future utenze dovranno essere realizzate seguendo le modalità e gli schemi tecnici già approvati dall'A.A.T.O 2 Basso Valdarno ed attualmente in vigore sul territorio sullo stesso. In specifico, salvo necessità esecutive particolari, **l'allacciamento dovrà essere effettuato con andamento perpendicolare rispetto alla condotta stradale andandosi a collegare tramite pezzo speciale alla sommità della tubazione stessa.**

GO/al-AL

RINA BEST PLUS
TOP UTILITY Vincitore III Edizione

Capitale Sociale €9.953.116 - C.C.I.A.A. Reg. Imprese Firenze n. 05175700482 - Codice Fiscale e Partita IVA 05175700482
Mod carta int best four - rev. 5 25.2.2015

ACQUE
ACQUE SpA | Servizi Idrici

Acque SpA

Sede Legale
Via Garigliano 1, 50053 Empoli (FI)

Sede Amministrativa
Via Bellatalla 1, 56121, Ospedaletto, Pisa
tel 050 843111, fax 050 843260
www.acque.net
info@acque.net, info@pec.acque.net

GESTIONE OPERATIVA
Resp.le di COMMESSA P.E. Alberto Alderigi

Considerati i rapidi cambiamenti e l'evoluzione urbanistica del territorio del Comune di Cascina, il presente parere ha una validità temporale di un anno a partire dalla data di protocollo; trascorso tale temine, è necessario che la SV chieda nuovo parere preventivo, così da avere una valutazione realistica e puntuale in merito all'effetto del nuovo insediamento urbano sulla struttura della rete idrica e sulla disponibilità di risorsa.

Precisiamo che, decorso il periodo sopra indicato, Acque spa, non si riterrà vincolata al presente parere, pertanto, successivamente, potrà indicare e valutare varianti e\o prescrizioni anche di diversa entità rispetto all'attuale.

Per eventuali chiarimenti può essere contatto il ns. tecnico di zona : p. ed. Alberto Alderigi tel. 050.843242 – e-mail: a.alderigi@acque.net.

Distinti saluti.

Il Direttore Gestione Operativa
Ing. Roberto Cecchini

GO/al-AL

RINA BEST PLUS
TOP UTILITY Vincitore III Edizione

Capitale Sociale €9.953.116 - C.C.I.A.A. Reg. Imprese Firenze n. 05175700482 - Codice Fiscale e Partita IVA 05175700482
Mod carta int best four - rev. 5 25.2.2015

toscana energia

Ns. rif: DIST/Serint/Prog – LB/eb– Prot. n. 16117
da citare nella risposta

FIRENZE, 11/08/2017

Egr. Arch. Marco Malloggi
Via del Volontariato, 4
56021 Cascina (PI)

Pc Spett.le
Comune di Ponsacco
P.zza Valli, 8
56038 Ponsacco (PI)

OGGETTO: Richiesta di allacciamento impianto gas metano comune di Cascina EST, Via del Fosso Vecchio. Riferimento Progetto Toscana Energia n. 3236-2017

Con riferimento alla Vs. richiesta del 22/05/2017 prot. 11842 si trasmette, in allegato alla presente, copia dell'elaborato grafico di progetto, relativo le opere di urbanizzazione primaria riguardanti l'intervento in oggetto, con nostro nulla-osta per la soluzione tecnica adottata.

Sull'elaborato progettuale da noi approvato, che sarà necessario riesaminare nel caso in cui subentrino sostanziali variazioni alle opere edilizie o urbanistiche, è tracciato lo schema primario dell'impianto di distribuzione gas naturale.

Dagli altri documenti allegati si evincono le disposizioni tecniche principali da adottare per la costruzione dell'impianto di distribuzione gas naturale. Di seguito si evidenziano per punti le principali prescrizioni tecniche da rispettare:

Materiali: sono da impiegare tubazioni e pezzi speciali in polietilene per gas PE 125 conformi alle norme UNI EN 1555 serie S5.

Modalità di posa in opera:

- La profondità di posa dell'estradosso superiore della condotta gas rispetto al piano finito della strada, non dovrà essere generalmente inferiore a cm 100;

- Lo scavo per l'alloggiamento della canalizzazione dovrà essere rinterrato con sabbia di fiume secondo le quantità indicate nella "sezione tipo di scavo e rinterro" ; il completamento del rinterro dovrà avvenire con stabilizzato di cava o altro materiale idoneo in relazione alla tipologia della viabilità interessata e in ogni modo conformemente alle prescrizioni dettate dall'Amministrazione Comunale;

- La distanza tra l'estradosso interno della condotta e quello delle canalizzazioni degli altri sottoservizi non dovrà essere inferiore a cm 50;

Inoltre, per meglio chiarire le prassi con cui attuare l'intervento, è possibile consultare il "Regolamento lottizzazioni" pubblicato alla sezione "accesso alla rete" sul sito web aziendale www.toscanaenergia.eu.

Toscana Energia S.p.A.
Sede Legale: Piazza Enrico Mattei, 3 - 50127 Firenze - Tel. 055.43801 - Fax 055.216390
Sede Amministrativa: Via A. Bellatalla, 1 - 56121 Pisa - Tel. 050.848111- Fax 050.9711258
Capitale Sociale € 146.214.387,00 i.v. - Reg. Imprese di Firenze/Cod.Fisc./P.IVA 05608890488 - R.E.A. 559993
info@toscanaenergia.it - www.toscanaenergia.eu

Sempre alla stessa sezione è pubblicato il "Listino prezzi per preventivazione di lavori semplici e complessi" dove sono contemplati i costi che dovranno essere sostenuti per attuare gli interventi di attivazione e collegamento della canalizzazione appena costruita alla rete gas in esercizio.

A corredo della pratica alleghiamo due estratti del manuale tecnico operativo dove sono riportate indicazione di carattere tecnico normativo che pensiamo possano essere di utile supporto.

Sull'allegato "interferenze servizi interrati" si ritrovano alcuni riferimenti circa le distanze che devono essere osservate tra i vari sotto servizi interrati. Sulla dispensa "schemi costruzione IDU" sono riportate invece le tipologie costruttive degli impianti di derivazione d'utenza necessari per alimentare, in derivazione dalla condotta principale, i misuratori, che ricordiamo andranno collocati in apposita nicchia posta preferibilmente al limite della proprietà privata.

Al fine di dar corso alla realizzazione delle opere, dopo l'avvenuto rilascio del permesso di costruire da parte dell'Amministrazione Comunale, sarà Vostra cura prendere tempestivamente contatti con la Società (ufficio DIST/Serint/Prog) tramite il nostro referente tecnico per la pratica Ing. Eleonora Barsanti (tel. 055/4380070 email 'eleonora.barsanti@toscanaenergia.it', facendo riferimento al numero di progetto indicato.

Rimanendo a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, inviamo cordiali saluti.

Il Responsabile Servizi di
Ingegneria e Normativa Tecnica
(Dott. Ing. Luigi Bianchi)

Allegati:
n.1 copie: tavola di progetto con "approvazione" di Toscana Energia
n.1 copia: Interferenze servizi interrati m.t.o.
n.1 copia: Schemi costruzione I.D.U. m.t.o.

e-distribuzione

Infrastrutture e Reti Italia
Macro Area Territoriale Centro
Zona di Livorno-Pisa

Casella Postale 229 - Via Spoleto sn - 00071 Pomezia RM

E-DIS-17/07/2017-0436553

Prioritaria
Spett.le
FORTE Srl
Via Di Gello, 143
56038 PONSACCO PI

e-distribuzione@pec.e-distribuzione.it

DIS/MAT/CE/DTR-TOU/ZO/ZOLP/UOR3

Prioritaria
Spett.le
MALLOGGI Marco
Via Del Volontariato
56021 CASCINA PI

Oggetto: Richiesta di parere preliminare per intervento di Allacciamento di numero tre fabbricati ad uso industriale Via Maestri del Lavoro; Via Campania nel Comune di Cascina Pisa
Codice identificativo: PEC protocollo Enel 0347631 del 07/06/2017-

Spettabile FORTE Srl,
con riferimento alla Vostra PEC del 03/07/2017 a noi pervenuta in pari data, e al successivo contatto con il vostro incaricato Architetto Malloggi Marco, si comunica che attualmente è possibile allacciare le nuove forniture previste nella richiesta e che non è necessario realizzare una cabina elettrica di trasformazione MT/BT.

Dovranno comunque essere predisposti gli alloggi per i vani misuratori e le cassette di derivazione nella posizione più consona rispetto ai nostri impianti come indicato nel prospetto di massima che si allega alla presente.

Sarà comunque vincolante stabilirne il posizionamento in sede di preventivo sopralluogo, prima che iniziate le opere di urbanizzazione.

Ci riserviamo infatti di valutare la situazione impiantistica al momento della richiesta della fornitura in quanto nel tempo potrebbero variare le attuali condizioni di carico degli impianti esistenti.

Vi informiamo che per eventuali ulteriori chiarimenti e/o contatti potrete rivolgerVi al sig. Giusfredi Michele (telefono 0506185104 - 329.2283270) oppure Responsabile Unità Operativa sig. Gabriele Massei (telefono 0506185115), indicando il codice identificativo riportato in oggetto.

Id. 23401452

Azienda certificata OHSAS 18001 - UNI EN ISO 14001 - UNI EN ISO 9001 - UNI CEI EN ISO 50001

e-distribuzione SpA - Società con unico socio - Sede legale: 00198 Roma, Via Ombrone 2 - Registro Imprese di Roma, Codice fiscale e Partita IVA 05779711000 - R.E.A. 922436 - Capitale Sociale 2.600.000.000 Euro i.v. - Direzione e coordinamento di Enel SpA

e-distribuzione

Con l'occasione La invitiamo a visitare il sito internet di e-distribuzione SpA all'indirizzo web e-distribuzione.it per informazioni, servizi on line e consigli utili sulla propria fornitura di energia elettrica. Il sito dispone di sezioni dedicate a clienti e produttori con contenuti, schede pratiche e servizi facilmente consultabili per rispondere ad esigenze specifiche come ad esempio visualizzare i propri consumi di energia elettrica.

Con i nostri più cordiali saluti.

Ivo Forelli
Il Responsabile

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005. La riproduzione dello stesso su supporto analogico è effettuata da Enel Italia srl e costituisce una copia integra e fedele dell'originale informatico, disponibile a richiesta presso l'Unità emittente.


NUMERO TRE DELLE UNITA'
IMMOBILIARI IN COSTRUZIONE
DA ELETTRIFICARE A-B-C
DESTINAZIONE D'USO
PRODUTTIVO-INDUSTRIALE
LEGENDA
COMUNE DI CASCINA
Provincia di Pisa
Piano Particolareggiato per
Insediamenti Produttivi
PIP Cascina Est, via del Fosso Vecchio.
Proprietà
Forte s.r.l.
Comune di Cascina
Studio Arch. Marco Maffoggi - Ing. Giorgio Grazian
scala 1:500
OPERE DI URBANIZZAZIONE
Rete Enel
URB20170517
A
Potenza = 100Kw
B
Potenza = 100Kw
C
Potenza = 50Kw
VIA MAESTRI DEL LAVORO
ALLACCIO
ALL'ESISTENTE
ENEL
CABINA ELETTRICA
proprietà:
BACCI
1
VIA PALERMO
2
CABINA ELETTRICA
proprietà: BACCI MECCANICA
VIA CAMPANIA
ALLACCIO
ALL'ESISTENTE
ENEL
N