



L'ENERGIA CHE TI ASCOLTA.

DIVISIONE INFRASTRUTTURE E RETI
MACRO AREA TERRITORIALE CENTRO
SICUREZZA E AMBIENTE TOSCANA E UMBRIA

00040 Pomezia - Casella Postale 229 - Via Spoleto
- F +39 0556266280



Firenze

DIS/MAT/CE/DTR-TOU/SIA

Prioritaria

Spett.le
FARNESI ALESSANDRO
Via Le Rene 107/G - Coltano
56100 Pisa

E mail: alessandro.farnesi@inwind.it

Prioritaria

Spett.le
COMUNE CASCINA
Corso Matteotti, 90
56021 Cascina (PI)

Oggetto: Richiesta DPA dalla linea MT Ospedaletto n. 16711 presente a Visignano presso il comune di Cascina

Con riferimento alla Vs. comunicazione, protocollo n. 0063740 del 13/01/2011, con la quale chiedete di conoscere l'ampiezza della Distanza di Prima Approssimazione (legge n.36/2001, in materia di protezione dalle esposizioni a campi elettromagnetici) dalla linea in oggetto, stante la Vs. intenzione di realizzare nuove opere edilizie nell'area in prossimità di tale impianto, Vi comunichiamo quanto segue.

Ai sensi del §. 5.1.3 dell'allegato al DM 29 maggio 2008 di "Approvazione della metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto per gli elettrodotti", in qualità di proprietario/gestore dell'elettrodotto in questione, si evidenzia che il valore della Distanza di Prima Approssimazione (DPA) relativa all'elettrodotto stesso è riportato nella linea guida pubblicata sul sito internet di Enel

http://www.enel.it/it-IT/doc/reti/enel_distribuzione/LineaGuidaDPAaiSensiDM290508.pdf

ed è pari a 10 m (cautelativi) misurati dall'asse della linea per ciascun lato.



id. 7393231

Tale distanza viene comunicata per conoscenza anche all'Autorità di controllo, e precisamente il Comune di Stazzema, per le necessarie verifiche di sua competenza in base alla vigente normativa in materia di :


- (i) progettazione, esecuzione ed esercizio delle linee elettriche in riferimento alle distanze di rispetto dai fabbricati (DM 449/88, DM 16.01.91 e s.m.i.);
- (ii) sicurezza per lavori in prossimità di linee elettriche (D.Lgs. 81/08 e s.m.i.);
- (iii) servitù di elettrodotto.

La nostra Unità Territoriale, Zona di Pisa, con sede in via Fagianana 104, nella persona di Fiori Paolo tel. 050/6185127, rimane a disposizione per ulteriori chiarimenti e per fornire la "fascia di rispetto", qualora non risulti rispettata la Dpa fornita.

In tal caso sarà Vostra cura trasmetterci la specifica documentazione progettuale, contenente la localizzazione plano-altimetrica dell'insediamento, oggetto di iter autorizzativo presso la P.A., richiedendoci il posizionamento della "fascia di rispetto" sulla planimetria di progetto.

Con i migliori saluti.


Marco Francesco Nicola De Sanctis
IL RESPONSABILE



Copia a:

DIS/MAT/CE/DTR-TOU/ZO/ZOPI/PRG/SIA
Sicurezza e Ambiente

DIS/MAT/CE/DTR-TOU/ZO/ZOPI/UO1
Unità Operativa Pisa



CASA
BRESCCHI

VIA
VISIGNANO

2.7

3.1

2.9

3.2

2.7

3.3

3.7

3.5

3.0

3.7

3.4

3.5

2.9

3.5

3.5

3.3

3.0

3.2

3.5

3.5

3.0

3.2

3.2

3.4

3.6

3.6

3.3

3.4

3.6

3.9

3.3

3.8

3.5

3.4

3.3

3.3